

ACS 355 PID KONTROL

Dizin	Ad/ Seçim	PID KONTROL
9902	UYGULAMA MAKROSU	6 = PID KONTROL
1001	HAR1 KOMUTLAR	1 = DI1
1002	HAR2 KOMUTLAR	20 = DI5
1003	DÖNÜŞ YÖNÜ	1 = İLERİ
1102	HAR1/HAR2 SEÇİMİ	2 = DI2
1103	REF1 SEÇİMİ	1 = AI1
1106	REF1 SEÇİMİ	19 = PID1 ÇIKIŞ
1201	SABİT HIZ SEÇİMİ	3 = DI3
1304	MINIMUM AI2	%20,0
1501	AO1 İÇERİK SEÇ	102
1601	RUN AKTİF	4 = DI4
2201	RAMPA 1/2 SEÇİMİ	0 = SEÇİLMEDİ
3201	DENETİM1 PAR	102
3401	SİNYAL 1 PAR	102
9904	MOTOR KONT MODU	1 = VEKTÖR: HIZ

